



**Выписка из ГРАФИКА
временного отключения потребления на 2020/2021гг.
по ПАО "Россети Ленэнерго" на территории г.Санкт-Петербурга
по ЗАО "Колпинская сетевая компания"**

№ п/п в граф ЛЭ, размещенном на сайте: http://www.lenenergo.ru во вкладке: Раскрытие информации	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения (мин)	Очередь отключения, МВт											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Филиал "СПб высоковольтные электрические сети"																	
по ЗАО "Колпинская сетевая компания"																	
673	ЗАО "Ижора - ДВК"	РП-55 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346))	ф. ТП-55/6 Т-1 (РП-55 РУ-10 кВ яч.5)	ОП	20			1,49									
679	ООО "СВЕЛЕН"	РП-32 (ПС-310) (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310))	ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40)	ОП	20									3,44			
680	ЗАО "Ижорский трубный завод", производственный цех	ТП-55/4 Т-1 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346))	РТП-55 РУ-10кВ яч. 10	ОП	20						0,79						
681	ЗАО "Ижорский трубный завод", производственный цех	ТП-55/4 Т-2 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346))	РТП-55 РУ-10кВ яч. 23	ОП	20						0,79						
682	ЗАО "Ижорский трубный завод", производственный цех	ТП-55/5 (ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346))	РТП-55 РУ-10кВ яч. 24	ОП	20							1,21					
683	ЗАО "Глобал Колорс"	ТП-44/1 (ПС-310) (ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310))	ф. ТП-44/1 Т-1, ф. ТП-44 Т-2 (ф. 4-13, ф.4-40 (ГПП-4 ЗРУ-6 кВ яч.13, яч.40)	ОП	20			0,93									
ИТОГО по ЗАО "Колпинская сетевая компания"				до 5мин.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				до 20мин.		0,00	0,00	2,42	2,42	2,42	4,00	5,20	5,20	8,64	8,64		
				всего		0,00	0,00	2,42	2,42	2,42	4,00	5,20	5,20	8,64	8,64		
				из них ДУ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-24,9° С)