

Приложение 1
Выписка верна
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Ленэнерго" "СПбВЭС"

П.В. Батанов
2019г

13-СЕН 2019

**Выписка из ГРАФИКА
ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020гг.
по ПАО "Ленэнерго" на территории г.Санкт-Петербурга
по ЗАО "Колпинская сетевая компания"**

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Фидиал "СПб высоковольтные электрические сети"													
ЗАО "Колпинская сетевая компания"													
896	ЗАО "Ижорский трубный завод"	ПС -110 кВ ПП-55/5 Т-1 ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,08	0,17	0,25	0,34	0,42	0,50	0,59	0,67	0,76	0,84	
897	ЗАО "Ижорский трубный завод"	ПС -110 кВ ПП-55/9 Т-1 ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,15	0,29	0,44	0,38	0,71	0,87	1,02	1,16	1,31	1,45	
898	ЗАО "СПАЗ"	ПС -110 кВ ПП-55/9 Т-1 ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,12	0,23	0,33	0,46	0,58	0,70	0,81	0,93	1,04	1,16	
899	ЗАО "Транскап"	ПС 110 кВ ПП-58/5 ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,12	0,24	0,35	0,47	0,59	0,71	0,83	0,94	1,06	1,18	
900	ЗАО "Транскап"	ПС -110 кВ ПП-55/9 Т-1 ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,17	0,33	0,50	0,66	0,83	0,99	1,16	1,32	1,49	1,65	
901	ЗАО "Транскап"	ПС -110 кВ ПП-55/9 Т-1 ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,43	0,87	1,30	1,73	2,17	2,60	3,03	3,46	3,90	4,33	
902	ООО "МДМ"	ПС 110 кВ ПП-55/21 ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	
903	АО "Фирма Ижорск"	ПС 110 кВ ПП-58/7 ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,35	0,69	1,04	1,39	1,74	2,08	2,43	2,78	3,12	3,47	
904	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	1,17	2,34	3,51	4,68	5,85	7,02	8,19	9,36	10,53	11,70	
905	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	2,00	4,50	6,60	8,30	10,50	12,00	14,00	16,50	18,00	19,55	
906	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,05	0,09	0,14	0,19	0,24	0,28	0,31	0,38	0,42	0,47	
907	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,51	1,05	1,57	2,10	2,62	3,14	3,67	4,19	4,72	5,24	
908	ООО "СВЕЛЕН"	ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)	0,73	1,46	2,18	2,91	3,64	4,37	5,10	5,82	6,55	7,28	
909	ЗАО "Табал Колерс"	ПС 110 кВ ГПП-4 Ижорский завод (ПС 310)	0,59	1,37	2,06	2,74	3,43	4,12	4,80	5,49	6,17	6,86	

910	ООО "ОМЗ-Спецсталь"	ПС 110 кВ ГПП-6 Ижорский завод (ПС 346)	0,90	1,81	2,71	3,61	4,52	5,42	6,32	7,22	8,13	9,03
911	ООО "Алигер-Акси"	ТП-6/1, ТП-6/2, ТП-6/3, ТП-6/4 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,55	1,09	1,64	2,19	2,74	3,28	3,83	4,38	4,92	5,47
912	ООО "Нева"	ТП-26/2, ТП-26/3 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,17	0,34	0,50	0,67	0,84	1,01	1,18	1,34	1,51	1,68
913	ООО "ССЛ-Контур"	ТП-8/3 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,28	0,55	0,83	1,11	1,39	1,66	1,94	2,22	2,49	2,77
914	ООО "ВИНИЛ-ОН"	ТП-6/6 Т-3 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,13	0,27	0,40	0,53	0,67	0,80	0,93	1,06	1,20	1,33
915	ООО "ВИНИЛ-ОН"	ТП-6/6 Т-4 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,53	1,05	1,58	2,10	2,63	3,16	3,68	4,21	4,73	5,26
916	ЗАО "МВЕ Ижора"	РТП-9 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,14	0,27	0,41	0,54	0,68	0,81	0,95	1,08	1,22	1,35
917	ООО "РиК"	ТП-6/7 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,09	0,17	0,26	0,35	0,44	0,52	0,61	0,70	0,78	0,87
918	ООО "ЗМК "Модуль"	ТП-8/3 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16
919	ООО "Ижорский Трубопрокатный завод"	РТП-10 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,12	0,24	0,35	0,47	0,59	0,71	0,83	0,94	1,06	1,18
920	ООО "Ижорский Трубопрокатный завод"	РТП-11 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	1,41	2,82	4,23	5,64	7,05	8,46	9,87	11,28	12,69	14,10
921	ИП Кучумов Владимир Евгеньевич	ТП-6/7 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17
922	ООО "Производственно-коммерческая фирма "Эребус"	ТП-26/5 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,27	0,53	0,80	1,06	1,33	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66
923	ЗАО "Ижора-ДВК"	ТП-26/4 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,24	0,49	0,73	0,97	1,22	1,46	1,70	1,94	2,19	2,43
924	АО "КМЗ Ижора-Металл"	ТП-11/9 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,73	1,45	2,18	2,91	3,64	4,36	5,09	5,82	6,54	7,27

925	АО "КМЗ Ижора-Металл"	РП-11/2 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,40	0,80	1,21	1,61	2,01	2,41	2,81	3,22	3,62	4,02
926	АО "КМЗ Ижора-Металл"	РП-11/2 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,25	0,49	0,74	0,98	1,23	1,48	1,72	1,97	2,21	2,46
927	ООО "Экон-Сервис"	ТП-11/7 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,21	0,42	0,62	0,83	1,04	1,25	1,46	1,66	1,87	2,08
928	ООО "БалтСтрой"	ТП-13/3 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,05	0,10	0,14	0,19	0,24	0,29	0,34	0,38	0,43	0,48
929	ЗАО "Фирма "Техника"	ТП-26/1 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,14	0,16	0,18
930	ИП Борисов А.В.	РТП-6 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11
931	ООО "Алекс"	РТП-11/6 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14
932	ООО "Алекс"	ТП-11/7 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80
933	ООО "Якорь"	РТП-8 (ПС 110 кВ ГПП-1 Ижорский завод (БТЭЦ-2))	0,06	0,12	0,19	0,25	0,31	0,37	0,43	0,50	0,56	0,62
934	ООО "Консалтинг. Аудит. Менеджмент" (ООО "К.А.М.")	ТП-19/15 ПС 220 кВ Колпинская (ПС 28)	0,46	0,92	1,39	1,85	2,31	2,77	3,23	3,70	4,16	4,62
935	ООО "Строительство электрических сетей" (ООО "СТЭЛС")	ТП-18/7С ПС 220 кВ Колпинская (ПС 28)	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
936	ООО "МетроТрансКомплект"	ТП-18/7С ПС 220 кВ Колпинская (ПС 28)	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,41	0,48	0,55	0,62	0,69
ИТОГО по ЗАО "Колпинская сетевая компания":			13,78	28,05	41,93	55,40	69,38	82,65	96,43	110,70	123,98	137,30

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-24,9° С)